

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон (391)211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнеингашскому и
Иланскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663850, пос. Нижний Ингаш ул. Ленина 294, телефон 8(391-71) 22-2-69,

(ofps25gpn@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Лист профилактической беседы

№ 34

Дата проведения профилактического визита:

27.04. 2023 года

Профилактический визит проводил:

Государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору

Архентов В.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:

МБОУ «Решотинская ОШ», ИНН 2428003497, значительный риск

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита:

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Решотинская ОШ»: 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Семафорная д.1

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да

Краткое содержание профилактического визита:

В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора.

С целью обеспечения пожарной безопасности предлагается обеспечить реализацию соответствующих противопожарных мероприятий, в том числе:

- не допускать загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- обеспечить наличия и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушителей, сетей и оборудования внутреннего противопожарного водопровода), противопожарного инвентаря;

- обеспечить наличие и исправность систем противопожарной защиты, в том числе автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, (требуется обеспечить контроль за своевременностью и качеством проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты объектов);

- обеспечить соблюдение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий (монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией));

- обеспечить наличия и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечить беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечить своевременную очистку территории, прилегающей к объектам, от отходов, мусора, горючих материалов.

- в случае какого-либо возгорания немедленно сообщить в пожарную охрану и эвакуировать людей из здания.

Государственный инспектор
Нижеингашского и Иланского районов
по пожарному надзору




(подпись)

Архентов В.А..

«27» апреля 2023 г.

Директор
МБОУ «Решотинская ОШ»



(подпись)

Дорошенко Н.Н.

«27» апреля 2023 г.